



ООО НПК "Нуклерон" ®

ПАСПОРТ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВОЧНЫМ НАСОСОМ
NUC-206-10

НУЛС.421242.009

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок управления дозировочным насосом (БУДН) NUC-206-10 НУЛС.421242.009 предназначен для управления электропитанием трёхфазного двигателя насоса в целях обеспечения подачи реагента с заданной производительностью, управления обогревом ёмкости реагента и шкафа с оборудованием в соответствии с заданными температурными условиями.

Блок управления обеспечивает аварийное отключение двигателя насоса при возникновении следующих ситуаций: превышение заданного порога тока в цепи питания двигателя, превышение заданного тока двигателя в течение заданного времени (тепловая защита), превышение давления в трубопроводе выше заданного значения, понижение давления в трубопроводе ниже заданного значения, падение уровня реагента в баке ниже заданного.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Плата контроллера	1 шт.
Плата индикатора	1 шт.
Шлейф для соединения плат контроллера и индикатора	1 шт.
Предохранитель 0,5 А (5×20 мм)	1 шт.
Джампер (перемычка)	8 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Тара потребительская	1 шт.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ремонт изделия производится на предприятии-изготовителе по адресам указанным на сайте www.nucleron.ru

МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Изделие предприятием-изготовителем не пломбируется.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение блока управления NUC-206-10 в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150.

В помещениях для хранения NUC-206-10 не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других примесей вызывающих коррозию.

Транспортирование должно производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с условиями 2(С) по ГОСТ 15150.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электрических параметров блока управления NUC-206-10 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Все неисправности, возникшие при эксплуатации в период гарантийного срока не по вине потребителя, изготовитель устраняет за свой счет.

Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев с момента ввода NUC-206-10 в эксплуатацию и не более 18 месяцев от даты изготовления с учетом хранения в соответствии с ГОСТ 15150.

Все претензии по качеству направлять по адресу указанному на сайте www.nucleron.ru

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Блок управления дозировочным насосом NUC-206-10 НУЛС.421242.009 заводской №	
---	--

признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата изготовления _____
Представитель ОТК _____

М.П.

Дата продажи _____
Представитель продавца _____



Общество с ограниченной ответственностью
Научно Производственная Компания «Нуклерон»